



ROZDZIELNICA GŁÓWNA KŁATKI NR 2 - TG-2/TL  
 P1 = 5136 kW  
 k<sub>f</sub> = 0,37  
 P<sub>sz</sub> = 56,00 kW  
 I<sub>sz</sub> = 87,10 A  
 ZASTOSOWANE ROZDZIELNICE:  
 - BX-TE-10-11-25 sz21  
 - BX-TE-15-10-56-25 sz21  
 - BX-MN-10-11-25 sz21

**OMISS SC**  
 Właściciel: Zdzisław Omiś  
 ul. Żwirki i Wigury 11/15  
 01-650 Warszawa  
 tel. 22 620 00 00  
 fax 22 620 00 08  
 e-mail: omiss@omiss.pl

WYKONAWCA: WYKONAWCA  
 ul. Żwirki i Wigury 11/15  
 01-650 Warszawa  
 tel. 22 620 00 00  
 fax 22 620 00 08  
 e-mail: wyc@omiss.pl

WYKONAWCA: WYKONAWCA  
 ul. Żwirki i Wigury 11/15  
 01-650 Warszawa  
 tel. 22 620 00 00  
 fax 22 620 00 08  
 e-mail: wyc@omiss.pl

Investor:	WYŻSZE SZKOLENIE POLSKIEGO PRACOWNICTWA	Nr. ark:	BPM-ET-06
Adres inwestycji:	02-001 ul. Komuny 1, 01-200 Warszawa	Strona:	1 z 1
Tytuł:	PROJEKT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ KŁATKI NR 2 - TG-2/TL/TL BUD. NR1	Projektant:	mgr inż. Marek Biał
Właściciel:	WYKONAWCA	Opis:	Projekt elektryczny
Projektant:	mgr inż. Marek Biał	Podpis:	
Sprawy:	mgr inż. Stanisław Siedlecki	Data:	30/09/05
Wydruk:	30/09/05	Skala:	