



1. Wodomierz skrzydełkowy wielostrumieniowy WS16-DN40
2. Zawór kulowy DN40
3. Zawór spustowy DN40
4. Złączka przejściowa PE/Stal (75 / 2")
5. Rura z tworzywa sztucznego DN 75
6. Złączka nakrętno/wkrętna (2" / 1½")
7. Kolano nypłowe (1½")
8. Zawór zwrotny anty skażeniowy BA2760 DN40
9. Złączka nakrętno/wkrętna (1½" / 2½")
10. Rura stalowa DN65

h=0,8m



OMIS SC Wiesław Szczepkowski
ul. Kotłobrzaska 8
07-401 Ostrołęka
tel./fax: +48 (29) 769 10 55
omis@omis.pl
NIP: 758 105 05 16
REGON: 550705358

Oddział przy Stora Enso Poland S.A.
ul. I Armii Wojska Polskiego 21
07-401 Ostrołęka
tel./fax: +48 (29) 764 03 07

www.omis.pl

| | | |
|--------------------|---|----------------------------|
| Inwestor: | WYSZKOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. ul. KOMUNALNA 1, 07-200 WYSZKÓW | Nr rys.: PBW-S37 |
| Lokalizacja: | DZIAŁKI NR EWID. 4396/19, 4400/6, 4400/9, 4401/6, 4401 /7, 4395/8, 4395/10 POŁOŻONE PRZY UL. ŁĄCZNEJ W WYSZKOWIE | Branża: SANITARNA |
| Temat: | ZESPÓŁ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ " NA SKARPIE " | |
| Nazwa rysunku: | SZCZEGÓŁ ZESTAWU WODOMIERZOWEGO GŁÓWNEGO / BUDYNEK NR2 (ETAP II) | |
| Zespół projektowy: | Imię i nazwisko, nr uprawnień mgr inż. Marcin Lewandowski; MAZ/0217/PWOS/09 mgr inż. Hubert Cikacz | |
| Sprawdzający: | mgr inż. Jacek Żebrowski; MAZ/0177/PWOS/05 | |
| | Ostrołęka, styczeń 2013 rok | skala - |