



- Ⓐ Zasilanie instalacji G ¾
- Ⓑ Ciepła woda użytkowa G ½
- Ⓒ Przyłącze gazu G ¾

- Ⓓ Zimna woda użytkowa G ½
- Ⓔ Powrót z instalacji G ¾
- Ⓕ Odpływ kondensatu / Odpływ z zaworu bezpieczeństwa: przewód z tworzywa sztucznego Ø 22 mm