



Naturalnie Wyszków

www.wyszkow.pl

URZĄD MIEJSKI
W WYSZKOWIE
Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków
GKiM.6331.2.5.2020

Wyszków, 02.04.2020r.

**Wyszkowski Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. zo.o.
ul. Komunalna 1
07 – 202 Wyszków**


W odpowiedzi na pismo z dnia 28.02.2020r. w sprawie wydania warunków technicznych na odprowadzanie wód opadowych z działek o numerach ewidencyjnych: 4401/9, 4400/11, 4396/21 przy ul. Łącznej w Wyszkanie Urząd Miejski w Wyszkanie informuje, że ze względu na obciążenie sieci przyjęcie wód do kanalizacji deszczowej może nastąpić pod następującymi warunkami:

1. Przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zostanie wykonane z rur rur PVC SN8 o średnicy nie większej niż 300 mm z maksymalną ilością zrzucanych wód deszczowych w ilości 25 l/s. na przyłączy zostanie zainstalowany regulator przepływu.
2. Zrzut wód opadowych przewidzieć do studni rewizyjnej o rzędnych 98.27/96.01 zgodni z załącznikiem graficznym.
3. Zbiornik zostanie zaprojektowany jako rozwiązanie nierozdzielnie związane z pierwszym obiektem planowanym do budowy na nieruchomościach.
4. Jakość odprowadzanych do kanalizacji wód będzie zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311).
5. Wykonanie przykanalika w pasie drogowym realizowane będzie przez Wnioskodawcę i na jego koszt.
6. Wnioskodawca na własny koszt opracuje projekt przyłącza kanalizacyjnego na podstawie niniejszych warunków, a opracowany projekt przedstawi do uzgodnienia Wydziałowi Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa.

Urząd Miejski w Wyszkanie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków
tel.: (29) 742-42-01/08
fax: (29) 742-42-09
e-mail: gmina@wyszkow.pl
www.wyszkow.pl

7. Powiadomi Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa o terminie wykonania robót budowlanych w zakresie wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej.
8. Przed wykonaniem robót zakrywających konieczne jest dokonanie odbioru prac ulegających zakryciu przez przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Wyszkanie.
9. Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wybudowanego przyłącza, a kopię dostarczyć do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa w terminie 90 dni od daty odbioru przyłącza.
10. Przyłącze kanalizacji deszczowej należy układać z zachowaniem odpowiednich spadków dla danej średnicy rury.
11. Wykonując przyłącze należy unikać stosowania kolan i zagięć, wykonywać przyłącze w odcinkach prostych. Jeśli nie ma możliwości wykonania ich bez zastosowania kolan, należy stosować kolana o najmniejszym możliwym kącie.
12. Na wykonanie prac w drodze oraz pozostawienie w niej urządzenia należy uzyskać pozwolenie zarządcy drogi.
13. Warunki techniczne ważne są 12 miesięcy od dnia ich wydania.


Zm. BURMISTRZA
Robert Garbarczyk
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej
Mieszkalnictwa i Rolnictwa

widok na os. i okolice
kolejnicę odcinek 103

4385/16

4385/15.6i

4385/16.1m²

4385/14

Wyrzys z mapy
skala 1:500

Jednostka ewidencyjna: WWS 880 w m. Sko

Województwo: Mazowieckie
Powiat: Siedlecki

Obietki WWS 880 w m. Sko

35/20

4395/8

4396/7

4396/21

4400/11

4401/9

4396/22

4400/12.1m²

4400/12

4401/10

4400/9

4401/8.1m²

Zastępca Burmistrza
Robert Garbacz
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i
Mieszkalnictwa i Rolnictwa

Cel wydruku: info

Adres (a): Marta Ciuraj-Makarewicz, dnia: 02.04.2020 r.
4400/4

